

1 橋処分場に係る放流水検査結果（採取場所：排水ピット）

（1）生活環境項目等

検査項目			水素イオン指数	生物化学的 酸素要求量	化学的 酸素要求量	浮遊物質量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	大腸菌数	窒素含有量	燐含有量	塩化物イオン
単位			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	令和7年4月 2日 4月14日	6.8	1.0	6.8	1未満	—	—	0	7.2	0.06未満	1,600
測定値	採取日 検査日	令和7年5月 7日 5月19日	7.1	0.5未満	6.2	1未満	—	—	0	7.4	0.06未満	1,400
基準値			5.8～8.6	15以下	30以下	15以下	5以下	30以下	400CFU/mL以下	60(30)以下	8(4)以下	—

2 橋処分場に係る周辺海域検査結果

（1）生活環境項目等

地点	検査項目			水素イオン 指数	化学的 酸素要求量	生物化学的 酸素要求量	浮遊物質量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	溶存酸素量	大腸菌数	窒素含有量	燐含有量	クロロフィルa	電気伝導度	塩化物イオン
	単位			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	μg/L	mS/m	mg/L
B	測定値	採取日 検査日	令和7年4月 2日 4月14日	8.1	1.4	—	1	0.5 未満	0.5 未満	10.4	—	0.16	0.029	1.2	4800	18,000
		採取日 検査日	令和7年5月 7日 5月22日	8.1	2.5	—	2	0.5未満	0.5未満	8.5	—	0.28	0.019	1.5	4,400	16,800
C	測定値	採取日 検査日	令和7年4月 2日 4月14日	8.1	1.5	—	1	0.5 未満	0.5 未満	11.3	—	0.11	0.023	1.0	4800	18,000
		採取日 検査日	令和7年5月 7日 5月22日	8.1	2.5	—	2	0.5未満	0.5未満	8.6	—	0.25	0.029	1.5	4,200	15,700
D	測定値	採取日 検査日	令和7年4月 2日 4月14日	8.1	1.5	—	1	0.5 未満	0.5 未満	10.6	—	0.10	0.022	0.9	4700	18,000
		採取日 検査日	令和7年5月 7日 5月22日	8.1	1.6	—	1未満	0.5未満	0.5未満	8.2	—	0.20	0.018	0.8	4,800	18,300